



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Новороссийского
территориального отдела

Должность лица, утвердившего акт осмотра


В.А. Коноваленко /
Ф. И. О. 2020 г.
« 27 » марта

Акционерное общество
МПИМК «Краснодарская-1»

Наименование организации (собственник)

Генеральный директор А.Ю. Нехай

Должность, Ф. И. О. руководителя

350011, Россия, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Дмитрова, 11/2 оф.201
тел. 8-861-233-98-13

Юридический и фактический адрес, телефон

ИНН 2309001518

**АКТ
ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ**

№ 234-353/7 от « 27 » марта 2020 г.

Трансформаторная подстанция 2БКТП 1250-10/0,4 кВ, кабельная линия 2КЛ-10 кВ по адресу:
г. Новороссийск, с. Мысхако, район ул. Суджукской.

Наименование электроустановки, почтовый адрес

Акт составлен Государственным инспектором Новороссийского территориального отдела
(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Малышевой Ириной Владимировной
тел. 8(8617)64-32-52

(Ф. И. О., телефон, наименование организации, адрес)

на основании заявления: № 270/12828 от 26.03.2020

в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или ответственного за электрохозяйство: начальника электролаборатории Феоктистова Виктора Леонидовича
ООО «АПЕКС» дог. № 24 от 23.03.2020

(Наименование организации, Ф. И. О., телефон)

в том, что в период с « 27 » марта 2020 г. по « 27 » марта 2020 г. проведена проверка технической, исполнительной, пусконаладочной и эксплуатационной документации
Трансформаторная подстанция 2БКТП 1250-10/0,4 кВ, кабельная линия 2КЛ-10 кВ по адресу:
г. Новороссийск, с. Мысхако, район ул. Суджукской

В результате установлено:

осмотру предъявлено: трансформаторная подстанция 2БКТП-1250-10/0,4 кВ (зав. № 19.0057)
-трансформатор силовой ТМГ 1250 кВА 10/0,4 кВ зав. №1816 и №1817 в количестве 2 шт.,
-вакуумный выключатель ВВР-10-20/630 – 9 шт., разъединитель высоковольтный РВЗ 10/630 -20 шт., ограничитель напряжения в РУ-10кВ ОПН-33 шт.,

-щит ЩР собственных нужд с монтажной платой, в комплекте.

Кабельная линия КЛ-10 кВ АПВпУ-10 3(1х630)/35, L-954 м. от РУ-10 кВ ПС 110/10 «РИП» прис.21 до РУ-10 кВ 2БКТП яч.9.

Кабельная линия КЛ-10 кВ АПВпУ-10 3(1х630)/35, L-954 м. от РУ-10 кВ ПС 110/10 «РИП» прис.58 до РУ-10 кВ 2БКТП яч.4.

(Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру, тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики ВЛ и т. п.)

2. Проект (однолинейная схема)

Комплексная многоэтажная высокоплотная застройка (9 и более этажей) по адресу: Краснодарский край г. Новороссийск, с. Мысхако район ул. Суджукской. Сети электроснабжения 10 кВ. Проектная документация. 2019-08-16-ИОС1. Том.5.1

Разработчик ООО «АПЕКС»

3. Разрешение на присоединение мощности № ИА-11/0034-18/2 от 31.01.2020

Уст. 1189,8 кВт, един. 2500 кВА

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности № от « » г.

4. Категория обеспечения надежности электроснабжения:

по проекту II (вторая)

фактически II (вторая)

5. Расчет за электроэнергию производится:

СЭТ-4ТМ.02М № 0809140049 поверка 3кв.2014

СЭТ-4ТМ.03 № 0808090189поверка 2кв.2015

установлены на ПС110/10 «РИП»

Защита на выводах электроустановки выполнена (номинал, тип реле и уставка РЗ, пл. вставка и т. д.) РУ-10кВ : МТЗ (максимальная токовая защита) 996А-2 шт., ток ср. 0,6 с.

МТО (максимальная токовая отсечка) 2496А-2 шт., ток ср. 0с.

6. Ответственный за электрохозяйство Начальник электролаборатории Феоктистов В.Л.

(Должность, Ф. И. О.)

назначен приказом ООО «АПЕКС» от 24.03.2020 № 9

Проверка знаний (дата, группа по ЭБ) 18.10. 2019, V гр. до и свыше 1000В, прот. №3749

7. Организация эксплуатации и обслуживания электроустановок

ООО «АПЕКС» дог. на эксплуатацию от 23.03.2020 № 24

Обеспеченность обслуживающим персоналом в необходимом для эксплуатации объеме

8. Наличие эксплуатационной документации:

8.1. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы да ;

должностных инструкций да ;

инструкций по эксплуатации да ;

бланков нарядов да ;

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др. да ;

8.2. Наличие журналов (да, нет):

оперативного да ;

проверки знаний да ;

инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала да ;

учета и содержания средств защиты да ;

противоаварийных тренировок да ;

учета и содержания электроинструмента да ;

учета аварий и отказов да ;

работ по нарядам и распоряжениям да ;

инструктажа на 1 группу да ;

9. Наличие электрозащитных средств: количество соответствует нормам комплектования ;

10. Протоколы испытаний и измерений от « 28 » января 2020 г.

ЭТЛ ООО «АПЕКС»

Свидетельство о регистрации лаборатории № 1476/27 от 08.12.2017г.

Выдано Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора

11. Согласование на применение электроэнергии для термических целей № _____ не требуется
от _____ на _____ кВт
12. Акт ревизии и маркирования средств учета электроэнергии от _____ № _____,
составленный _____ не требуется
13. _____ не представлялись

(Другие документы, рассмотренные в ходе осмотра)

14. Результаты осмотра электроустановки.
замечания устранены в полном объеме.

Заключение:

Электроустановка: трансформаторная подстанция 2БКТП 1250-10/0,4 кВ, кабельная линия 2КЛ-10 кВ по адресу: г. Новороссийск, с. Мысхако, район ул. Суджукской, отвечает техническим условиям, требованиям проектной документации, установленным требованиям безопасности, требованиям правил эксплуатации и может быть допущена в эксплуатацию для проведения пробного пуска, комплексного опробования и производства пуско-наладочных работ с 27.03.2020 по 27.06.2020

Акт действителен до « 27 » _____ июня _____ 2020 г.

Если в течение указанного срока электроустановка не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Государственный инспектор
Новороссийского территориального
отдела

(Подпись) И.В. Мальшева /
(Ф. И. О.)

Заявитель (или иной законный представитель):

Генеральный директор
АО МПМК «Краснодарская-1»

(Подпись, штамп) А.Ю. Нехай /
(Ф. И. О.)

